

STUDIO DI INGEGNERIA ING. MAURO BARDELLE
Progettazione civile ed industriale
Progettazione antincendio Sicurezza
Cod. Fiscale BRDMRA72C12C383U - P. IVA 03939380279
Polizza professionale n.20748733 Gruppo Allianz Assicurazioni

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PREGANZIOL

VERBALE RELATIVO ALLE PROVE DI EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA INCENDIO ESEGUITE SUI PLESSI

ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e del D.M. 26-08-1992

Il giorno **25 novembre 2015**, alla presenza del Dirigente Scolastico e dell'RSPP, si sono tenute le prove di evacuazione dai plessi in caso di emergenza incendio senza il preavvertimento del personale e degli allievi.

La simulazione dell'evacuazione in caso di emergenza è stata eseguita, su tutti i plessi scolastici, con il supporto della Protezione Civile Comunale di Preganziol come da rapporto consolidato fra le istituzioni; alle prove ha partecipato anche l'assessore Bovo.

La squadra della Protezione Civile era composta da n°5 addetti.

Il presente verbale riporta lo svolgimento delle prove in ordine cronologico di esecuzione e le eventuali criticità riscontrate con le relative soluzioni prospettate.

Scuola Secondaria Capoluogo:

Il segnale di avvio della prova è stato attivato alle ore 8:40 utilizzando la sirena antincendio.

Il personale della Protezione Civile e gli altri uditori si sono uniformemente distribuiti sulle uscite di emergenza al piano terra ed al piano primo per la verifica della procedura.


L'RSPP ha seguito l'evacuazione dal piano primo della scuola per la valutazione della modifica dei percorsi attuata per migliorare i tempi di uscita.

L'evacuazione dai locali scolastici è avvenuta regolarmente in circa 2 min e 30 sec.

L'appello si è concluso in circa 7 min a partire dall'orario di avvio.

Le tempistiche di uscita sono risultate in linea con la precedente prova ed hanno confermato il miglioramento dei tempi di uscita a seguito della modifica delle modalità di evacuazione e la ri-distribuzione delle classi e pertanto si ritiene di confermare l'attuale modalità di uscita.

Sede legale: Via Marco Polo, 31 30014 Cavarzere (Ve)
Sede operativa: Via San Crispino, 12 35129 Padova (Pd)
Tel: 049-7818311 Fax: 049-7818320 Cell.: 348-8409562 mail: m.bardelle@libero.it
I.C. Preganziol - Verbale delle prove di evacuazione tenutesi il 25 novembre 2015 ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e del D.M. 26-08-1992



STUDIO DI INGEGNERIA ING. MAURO BARDELLE
Progettazione civile ed industriale
Progettazione antincendio Sicurezza
Cod. Fiscale BRDMRA72C12C383U - P. IVA 03939380279
Polizza professionale n.20748733 Gruppo Allianz Assicurazioni

A quanto riscontrato dall'RSPP, in tutti i locali della scuola l'allarme è stato subito individuato e non si sono registrati ritardi nell'avvio della procedura di uscita.

L'analisi dell'evacuazione dell'area segreteria e Direzione non ha evidenziato particolari criticità.

I collaboratori scolastici in servizio hanno attuato correttamente la procedura di emergenza verificando tutti i locali, effettuando l'interruzione delle utenze di alimentazione prima di uscire al punto di raccolta ed aprendo in seguito il cancello carrabile sul retro della scuola.

Non si sono registrate criticità particolari.

L'RSPP ha effettuato un video relativo alle modalità di uscita che verrà messo a disposizione della Direzione Scolastica per eventuali azioni di formazione nelle classi come da procedura consolidata con la Protezione Civile.

Scuola Primaria Sambughè:

L'avvio della prova è avvenuto alle ore 9:00 utilizzando la sirena antincendio.

L'evacuazione dai locali scolastici è avvenuta regolarmente in circa 1 min e 30 sec.

L'appello si è concluso dopo circa 5 min.

Il collaboratore scolastico in servizio ha attuato correttamente la procedura di emergenza come da procedura.

Non si sono registrate criticità particolari.

Scuola dell'infanzia Monte Civetta:


L'avvio della prova è avvenuto alle ore 9:15 mediante comunicazione verbale in tutte le sezioni da parte del collaboratore scolastico.

L'evacuazione dai locali scolastici è avvenuta regolarmente in circa 1 min e 30 sec.

L'appello si è concluso dopo circa 6 min.

Non si sono evidenziate criticità nell'uscita delle sezioni nella prova di evacuazione, ma risulta necessario l'aggiornamento dei collaboratori scolastici al momento dell'arrivo presso la scuola per dare continuità nell'applicazione della procedura di emergenza.

Nel caso specifico il collaboratore scolastico in servizio è stato informato prima dell'avvio della prova circa le modalità di avvio dell'evacuazione e sulle successive operazioni da



STUDIO DI INGEGNERIA ING. MAURO BARDELLE
Progettazione civile ed industriale
Progettazione antincendio Sicurezza
Cod. Fiscale BRDMRA72C12C383U - P. IVA 03939380279
Polizza professionale n.20748733 Gruppo Allianz Assicurazioni

effettuare (verifica dei locali, eventuale ausilio ai docenti nell'evacuazione, distacco dell'alimentazione, ...).

Scuola Primaria San Trovaso:

L'avvio della prova è avvenuto alle 9:35 utilizzando la sirena antincendio.

Sulla scala esterna di uscita dal piano primo è stato simulato, a cura della Protezione Civile, l'effetto di un incendio utilizzando un fumogeno; l'effetto del fumo simulato è stato di lieve entità e non ha generato la necessità di modificare la via di fuga in quanto i docenti e gli allievi hanno oltrepassato la cortina fumogena ed hanno ripreso l'esodo.

L'evacuazione dai locali scolastici è avvenuta regolarmente in circa 1 min e 30 sec.

L'appello si è concluso dopo circa 5 min.

Si segnala la necessità di richiedere l'intervento di ripristino della sirena antincendio.

Non si sono registrate criticità particolari.

Scuola Primaria Frescada Ovest:

L'avvio della prova è avvenuto alle ore 9:45 utilizzando la sirena antincendio.

All'avvio del segnale di evacuazione tutti i presenti sono usciti in modo ordinato dalla scuola in circa 1 min.

Una classe è rimasta all'interno dell'aula e non ha attivato immediatamente la procedura di evacuazione dai locali scolastici; ha attivato la procedura dopo che il docente è stato informato dal collaboratore scolastico.


L'appello in esterno si è concluso dopo circa 6 min dall'avvio.

Prima dell'avvio della prova è stato trattenuto un alunno per verificare l'efficacia dell'appello al punto di raccolta esterno; l'alunno è stato condotto al punto di raccolta esterno dal collaboratore scolastico prima che ne venisse appurata l'assenza da parte del docente di classe.

Il collaboratore scolastico presente ha applicato correttamente la procedura ed ha eseguito la verifica dei locali scolastici prima di raggiungere il punto di raccolta esterno.

scuola dell'infanzia Frescada est:

L'avvio della prova di evacuazione è avvenuto alle 10:00 con tromba bitonale.



STUDIO DI INGEGNERIA ING. MAURO BARDELLE
Progettazione civile ed industriale
Progettazione antincendio Sicurezza
Cod. Fiscale BRDMRA72C12C383U - P. IVA 03939380279
Polizza professionale n.20748733 Gruppo Allianz Assicurazioni

La procedura di avvio dell'allarme non si è svolta come da procedura che prevede l'avvertimento in tutti i corridoi muovendosi con la tromba bitonale in modo che tutte le sezioni avvertano il segnale.

Il segnale di allarme è stato attivato solamente in corrispondenza dell'atrio di collegamento fra i due blocchi con la conseguenza che le sezioni più distanti non hanno percepito il segnale di evacuazione immediata dai locali ritardando sensibilmente le tempistiche di uscita.

Le sezioni che hanno sentito il segnale di allarme hanno raggiunto il punto di raccolta in circa 2 min; le sezioni che sono state avvertite in seguito hanno raggiunto il punto di raccolta esterno in oltre 4 min.

Al termine della simulazione l'RSPP ha effettuato una attività informativa sui collaboratori scolastici presenti in servizio; tale informativa ha riguardato l'illustrazione della procedura di attivazione e di gestione dell'emergenza e la necessità di aggiornamento di tutti i nuovi collaboratori scolastici che prendono servizio nella scuola.

Scuola Primaria Frescada Est:

L'avvio della prova è avvenuto alle ore 10:20 mediante sirena antincendio.

Nell'uscita est è stato attivato un fumogeno.

Le classi che avrebbero dovuto uscire dalla porta di emergenza est hanno modificato il percorso di uscita dirigendosi verso l'uscita principale dell'atrio adottando correttamente la procedura.

All'avvio del segnale di evacuazione tutti i presenti sono usciti in modo ordinato dalla scuola in circa 2 min in quanto, per la modifica del percorso dovuto all'effetto del fumogeno, si è creato un lieve rallentamento in corrispondenza della porta principale.

L'appello si è concluso dopo circa 5 min.


Il collaboratore scolastico in servizio ha attuato correttamente la procedura di gestione dell'emergenza eseguendo la verifica di tutti i locali prima di raggiungere il punto di raccolta esterno.

Non si sono evidenziate criticità durante la prova.

Scuola Primaria Capoluogo:

L'avvio della prova è avvenuto alle ore 10:35 mediante sirena antincendio.

Sede legale: Via Marco Polo, 31 30014 Cavarzere (Ve)
Sede operativa: Via San Crispino, 12 35129 Padova (Pd)
Tel: 049-7818311 Fax: 049-7818320 Cell.: 348-8409562 mail: m.bardelle@libero.it
I.C. Preganziol - Verbale delle prove di evacuazione tenutesi il 25 novembre 2015 ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e del D.M. 26-08-1992



STUDIO DI INGEGNERIA ING. MAURO BARDELLE
Progettazione civile ed industriale
Progettazione antincendio Sicurezza
Cod. Fiscale BRDMRA72C12C383U - P. IVA 03939380279
Polizza professionale n.20748733 Gruppo Allianz Assicurazioni

L'evacuazione dai locali scolastici è partita immediatamente ed è avvenuta regolarmente in circa 1 min e 20 secondi.

L'appello è terminato dopo circa 8 min.

I collaboratori scolastici in servizio hanno attuato correttamente la procedura di gestione dell'emergenza eseguendo la verifica di tutti i locali prima di raggiungere il punto di raccolta esterno.

Non si sono registrate particolari criticità.

Preganziol, 25 novembre 2015

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Ing. Mauro Bardelle

Sede legale: Via Marco Polo, 31 30014 Cavarzere (Ve)
Sede operativa: Via San Crispino, 12 35129 Padova (Pd)
Tel: 049-7818311 Fax: 049-7818320 Cell.: 348-8409562 mail: m.bardelle@libero.it
I.C. Preganziol - Verbale delle prove di evacuazione tenutesi il 25 novembre 2015 ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e del D.M. 26-08-1992